

ПАСПОРТ

Наименование продукции: Грунтовка ТРИОКОР МАСТИК 4500 отвердитель
 № партии: 3218410113
 Дата изготовления: 11.03.2023
 Количество продукции (фасовка): 828 л (207 вёдер по 4 л)
 Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Нормативное значение	Фактическое значение
Отвердитель			
1	Внешний вид	Прозрачная вязкая окрашенная жидкость	Соответствует
2	Плотность, г/см ³	0,95 – 1,0	0,97
Смесь основы и отвердителя			
3	Внешний вид и цвет	Однородная жидкость серого цвета	Соответствует
4	Массовая доля нелетучих веществ, %	85±5	87,6
Покрытие			
5	Внешний вид	После высыхания материал должен образовывать ровное однородное покрытие без кратеров, пор, потеков и разнооттеночности	Соответствует
6	Цвет	Серый, оттенок не нормируется	Соответствует
7	Время высыхания до степени 3, при температуре (20±2) °С и относительной влажности (65±5) %, ч, не более	4	4

Соотношение основы к отвердителю по объёму 4:1.

Заключение:

Грунтовка ТРИОКОР МАСТИК 4500 отвердитель соответствует требованиям
соответствует (не соответствует)

ТУ 2312-006-20654749-2015

Дата выпуска паспорта: 11.03.2023

Гарантийный срок хранения 24 месяца с даты изготовления.

Главный технолог


подпись

Никитина Е.А.

м.п.

Москва, 121205,
 Инновационный центр
 Сколково, ул. Нобеля,
 д. 1

1 Nobelya Str.,
 Skolkovo Innovation
 Center, Moscow,
 121205

T.: +7 (495) 786-89-35
 F.: +7 (495) 786-89-36

hello@o3.com
 o3.com

