

Отдел технического контроля

Общество с ограниченной ответственностью «Байкалстальстрой»
666034, Россия, Иркутская область, г. Шелехов, улица Известковая, 2

Акт освидетельствования скрытых работ № *заполнить* Абразивоструйная очистка поверхности металлоконструкций перед окрашиванием

заполнить (дата)

Номер заказа: *заполнить*

Наименование объекта: *заполнить*

Шифр проекта: *заполнить*

Наименование металлоконструкций: *заполнить*

Выполнены работы по подготовке поверхности металлоконструкций к защите от коррозии:

1. Абразивоструйная очистка металлоконструкций до степени Sa 2 ½ по ISO 8501-1-2014.
2. Визуальная оценка чистоты поверхности после абразивоструйной очистки до степени Sa 2 ½ по ISO 8501-1-2014.

Контроль выполнен согласно: ГОСТ Р ИСО 8501-1-2014. Подготовка стальной поверхности перед нанесением лакокрасочных материалов и относящихся к ним продуктов. Визуальная оценка чистоты поверхности.

Оборудование и средства измерения:

Результаты контроля:

1. При осмотре без применения увеличительных приборов поверхность свободна от масла, консистентной смазки, грязи, прокатной окалины, коррозии, посторонних частиц. Поверхность однотонна, имеет равномерный металлический цвет. Оставшиеся следы очистки присутствуют в виде бледных пятен, точек или полос. Соответствует степени абразивоструйной очистки Sa 2 ½ по ISO 8501-1-2014.

Заключение по результатам контроля: Металлоконструкции соответствуют степени очистки Sa 2 ½. Допускается выполнение работ по нанесению АКЗ.

Инженер по качеству

заполнить

Мастер малярных и общестроительных работ

заполнить

Начальник цеха металлоконструкций

заполнить