

# Отдел технического контроля

Общество с ограниченной ответственностью «Байкалстальстрой»  
666034, Россия, Иркутская область, г. Шелехов, улица Известковая, 2

## Акт освидетельствования скрытых работ № *заполнить* Обеспыливание и обезжиривание поверхности металлоконструкций перед окрашиванием

*заполнить (дата)*

Номер заказа: *заполнить*

Наименование объекта: *заполнить*

Шифр проекта: *заполнить*

Наименование металлоконструкций: *заполнить*

### Выполнены работы по подготовке поверхности металлоконструкций к защите от коррозии:

1. Обезжиривание поверхности металлоконструкций до 1 степени по ГОСТ 9.402-2004.
2. Обеспыливание поверхности после абразивоструйной очистки по ISO 8502-3-2017.

**Контроль выполнен согласно:** ГОСТ 9.402-2004 Единая система защиты от коррозии и старения. ISO 8502-3-2017. Подготовка стальных поверхностей перед нанесением красок и связанных с ними продуктов. Испытания для оценки чистоты поверхности. Оценка запыленности стальных поверхностей, подготовленных для нанесения краски.

**Оборудование и средства измерения:** Липкая лента XGLASS 50мм. Лупа увеличительная x10.

### Результаты контроля:

1. Обезжиривание поверхности соответствует первой степени, наличие масла, темных пятен при испытании методом протирки отсутствует.
2. Обеспыливание методом липкой ленты соответствует 2-ому баллу эталонных изображений по ISO 8502-3-2017, присутствуют частицы пыли, видимые при увеличении x10, диаметром до 50мкм.

**Заключение по результатам контроля:** Степень обезжиривания металлоконструкций первая. Обеспыливание поверхности металлоконструкций соответствует проектной (рабочей) документации. Допускается выполнение работ по нанесению АКЗ.

Инженер по качеству

*заполнить*

Мастер малярных и общестроительных работ

*заполнить*

Начальник цеха металлоконструкций

*заполнить*